

L.dz.1448...../2018



Bełżyce, dn. 22.08.2018r.

Urząd Miejski
ul. Lubelska 3
24-200 Bełżyce

Warunki

budowy wodociągu w ul. Wojska Polskiego w Bełżycach.

1. Opracować projekt techniczny budowy wodociągu.
2. Projekt uzgodnić na Radzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie i ZGKIM Bełżyce.
3. Do budowy wodociągu zastosować rury PE -100RC SDR-17 200x11,9.
4. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej dokonać w istniejącej komorze zasuwy usytuowanej przy zbiornikach wyrównawczych ujęcia wody (punkt A na załączonej mapie).
5. Zlikwidować istniejący odcinek wodociągu żeliwnego PN 200 pomiędzy punktami A i B zaznaczonymi na załączonej mapie.
6. W punkcie B wybudować komorę zasuw w której należy połączyć istniejącą część wodociągu Ø 200 oraz nowoprojektowanego wodociągu w ul. Wojska Polskiego (należy zastosować trzy zasuwy).
7. Projektowany wodociąg w ul. Wojska Polskiego należy również włączyć do istniejącego wodociągu DN150 w ul. Przemysłowej poprzez ul. Żytnią.
8. W punkcie C wybudować komorę zasuw i zamontować 3 zasuwy.
9. Na wysokości działki nr ew. 823/2 zamontować hydrant z zasuwą umożliwiającą połączenie ul. Wojska Polskiego z ul. Wilczyńskiego.
10. Istniejący wodociąg w ul. Żytniej wraz z przyłączami należy zlikwidować.
11. Istniejące posesje przy ul. Żytniej oraz istniejący wodociąg w ul. Zagrodowej przyłączyć do nowoprojektowanego wodociągu Ø 200.
12. Nowoprojektowany wodociąg w ul. Wojska Polskiego poprowadzić po południowej stronie drogi montując 3 zasuwy sekcyjne równomiernie rozłożone.
13. Po północnej stronie ul. Wojska Polskiego zamontować hydranty przeciwpożarowe naziemne w odległościach zgodnych z obowiązującymi przepisami projektowania sieci wodociągowej.

14. Projektowane hydranty włączyć do wodociągu DN200 za pomocą trójników rurami PE 100 RC 100x 6,6.
15. Przy hydrantach zamontować zasuwy Combi 100x 100 x 80.
16. Do budowy wodociągu użyć armatury wodociągowej dobrej jakości.
17. Na dziesięć dni przed rozpoczęciem budowy sieci zawiadomić Dział Wodociągów i Kanalizacji ZGKiM w Bełżycach.
18. Włączenia do sieci wykonać pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM Bełżyce.
19. Po montażu przyłączy, przed zasypaniem wykopów, wykonać próby ciśnieniowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i dokonać technicznego odbioru robót z udziałem przedstawicieli ZGKiM Bełżyce.
20. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z WTWiO COBRTI 'INSTAL' wydanie z 2001r zeszyt nr 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych.
21. Dostarczyć do ZGKiM w Bełżycach inwentaryzację powykonawczą oraz sporządzić protokół odbioru robót.

Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty wydania.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Karaś



