



KOMORA K2
Przekrój A-A
SKALA 1:20




Przekrój B-B
SKALA 1:20




Zestawienie materiałów podstawowych Komory W8				
Nr pozycji	Wyszczególnienie	Ilość szt	Materiał	Norma (Producent)
1	Trojnik kopierowy "Combi II" PN16 z zasuwami typu E2 z 3 odcięciami dn 200x200 mm L=950mm	1	żeliwo sferoidalne	Hawle 4400 E2
2	Łącznik wyprowadzający typ PMS 10 dn=200mm; L=220mm	1	j.w.	TYCO PAS-10
3	Kolnierz specjalny z końcem PE dn200mm PN16 zabezpiecz. przed przes.	2	j.w.	Hawle 0400 "Szybelm 2000"
9	Właz kanatowy Ø0.61m z wentylacją z zamk. zatrzaskowym i wkładką elastyczną SI D400	1	j.w.	kl. D400
10	Przykrycie studzi. odwadn. z prętów ze stali nierdzewnej Ø12mm	1	stal nierdz.	ØH18NGT
11	Uszczelnienie taflowe dn200mm z tuleją z stali nierdz. Ø323,9/8.0mm	2	j.w.	typ Z Integra A-2u5 i ØH18NGT
12	Uszczelnienie taflowe dn125mm z tuleją z stali nierdz. Ø267/6.5mm	1	j.w.	typ Z Integra A-2u5 i ØH18NGT

Uwaga:
Dopuszcza się armaturę innych producentów przy zachowaniu takich samych parametrów technicznych podanych w projekcie

Przekrój A-A
SKALA 1:20



Przekrój B-B
SKALA 1:20



P.P.J.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA 20-723 LUBLIN, UL. LUKOWSKA 12, TEL. 81. 526-86-31		
Nazwa zadania	MODERNIZACJA URZĄDZENIA WODOCIĄGOWYCH ZBIOROWEGO ZAPATRZENIA W WODĘ KOMORA ZASUR. K2	
Lokalizacja	BELŻYCE ul. Wojska Polskiego	SKALA
Opracował	inż. Stanisław Jakubowski upr. Nr 1179/Lb/80	1:20
Wyrzucił	inż. Stanisław Jakubowski	Nr Rys.
Sprawił	inż. Zygmunt Moskat upr. Nr 2132/Lb/73	5